J-3

BARRACÃO/DEPÓSITO DE ALIMENTOS

PLANTA DE RISCO DE INCÊNDIO

GÁS CARBÔNICO BC - 5 B:C

PÓ QUÍMICO SECO BC - 20 B:C

ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA

PLANO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO

IDENTIFICAÇÃO DA EDIFICAÇÃO E/OU ÁREA DE RISCO

Pavimento ou Setor	Ocupação	C.I. (MJ/m2)	Nº de Pavimentos	Pé Direito (m)	Área (m2)
TÉRREO	DEPÓSITO	1000	1	4,50	172,38

Altura: TÉRREO | Risco: MODERADO | Área Total: 172,38

MEDIDAS DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO

X	Acesso de viaturas do Corpo de Bombeiros	X	Iluminação de emergência
	Separação entre edificações		Alarme e Detecção de incêndio
	Segurança estrutural nas edificações	X	Sinalização de emergência
	Compartimentação horizontal/vertical	X	Extintores de incêndio
	Controle de material de acabamento		Hidrantes e mangotinhos
X	Saídas de emergência		Chuveiros automáticos
	Elevador de emergência		Resfriamento
	Controle de fumaça		Brigada de Incendio
	Plano de emergência		Sistema fixo de gases limpos

Reservatórios: Inferior | Superior | RTI | SPK

HISTÓRICO DE ATUALIZAÇÃO/SUBSTITUIÇÃO DO PSCIP

Data	Discriminação da atualização/substituição	Nº do PSCIP

Obra/Endereço:
BARRACÃO PARA DEPÓSITO DE ALIMENTOS
PR 158, PARQUE INDUSTRIAL, PALMITAL – Paraná

Área: 172,38 m²

Ocupação: Depósitos com carga de incêndio acima de 300MJ/m2 até 1.200MJ/m2

PARA USO DO CBMPR

Prancha: 01 / 02

Conteúdo da Prancha: PLANTA DE RISCO
QUADRO DE ESTATÍSTICA

Proprietário:
Valdenei de Souza
Prefeito Municipal

Escala: INDICADA

Responsável Técnico:
ALEX CLEYTON ALMEIDA MOHANNA
Engenheiro Civil CREA/PR 156234/D

Data: 11 / 07 / 2020.