












| Símbolo em planta baixa | Código | Símbolo | Significado | Forma e cor | Aplicação |
|---|--------|---|-------------------------|--|--|
|  | P-1 |  | Proibido fumar | Forma: circular Fundo: branco Perímetro: linha Faixa circular e barra diâmetro: variável | Todo local onde a fumaça possa aumentar o risco de incêndio. Nível: Superior |
|  | P-2 |  | Proibido produzir chama | | Todo local onde a utilização de chama possa aumentar o risco de incêndio. Nível: Superior |










| Símbolo em planta baixa | Código | Símbolo | Significado | Forma e cor | Aplicação |
|--|--------|---|----------------------------|-------------|---|
|   | A-1 |  | Alerta geral | | Toda vez que não houver símbolo específico de alerta, deve ser utilizado sempre acompanhado de mensagem escrita específica. Nível: superior ou intermediário |
|   | A-2 |  | Cuidado, risco de incêndio | | Próximo a materiais ou áreas com presença de produtos inflamáveis. Pictograma: preta Faixa triangular: preta Nível: superior ou intermediário |
|   | A-3 |  | Cuidado, risco de explosão | | Próximo a materiais ou áreas com presença de produtos (sólidos, gases ou vapores) com risco de explosão. Nível: superior ou intermediário |

| Símbolo em planta baixa | Código | Símbolo | Significado | Forma e cor | Aplicação |
|---|--------|---|--|--|---|
|  | S-1 |  | Orientação do sentido da saída de emergência | | Indicação do sentido (esquerda ou direita) para a saída de emergência. Nível: superior |
|  | S-12 |  | Saída de emergência | Forma: retangular Fundo: verde Programa e texto: fotoluminescente Mensagem "SAÍDA" com altura de letra superior a 50mm. | Indicação de portas de saída de emergência, utilizadas de acordo com 6.4.4 Nível: superior |




| Tabela 7 - Realização de Equipamentos | | | | | |
|---|--------|---|----------------------|---|--|
| Símbolo em planta baixa | Código | Símbolo | Significado | Forma e cor | Aplicação |
|  | E-5 |  | Extintor de incêndio | Forma: quadrado; Função: vermelha; Pictograma: fotoluminescente | Indicação de localização dos extintores de incêndio. Nível: superior |



03 PLANTA DE LOCALIZAÇÃO

| ESTADO DO PARANÁ (PR) | |
|---|--|
| SIMBOLIZAÇÃO DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO CONFORME NPT N1304/2014 DO CBMERF | |
| EXTINTORES PORTÁTEIS | |
|  | CARGA DE PÓ ABC |
|  | CARGA DE PÓ BC |
| ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA | |
|  | PONTO DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA |
| VASOS E TANQUES | |
|  | CENTRAL PREDIAL DE GLP OU GÁS NATURAL |
| ROTAS DE FUGA | |
|  | DIREÇÃO DO FLUXO DA ROTA DE FUGA |
|  | SAÍDA FINAL DA ROTA DE FUGA |
| SISTEMA ELÉTRICO | |
|  | CHAVE ELÉTRICA PRINCIPAL |
|  | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ (QDL) |
| OUTROS | |
|  | ACESSO DE VIATURA NA EDIFICAÇÃO E ÁREA DE RISCO |

01 | PLANTA BAIXA
ESC.1:75



PLANO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO

| IDENTIFICAÇÃO DA EDIFICAÇÃO E/OU ÁREA DE RISCO | | | | | |
|--|------------------------------|----------------|------------------|----------------|-----------|
| Setor | Ocupação | Cl (MJ/m²) | nº de Pavimentos | Pé Direito (m) | Área (m²) |
| 01 | Serviços Profissionais – D-1 | 600 | 02 | 2,80 | 226,60 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Altura (m) | 2,80 | Risco moderado | Área Existente | Área total | 226,60 |

MEDIDAS DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO

[illegible]

HISTÓRICO DE ATUALIZAÇÃO/SUBSTITUIÇÃO DO PSCIP

| Data | Discriminação da atualização/substituição | nº do PSCP |
|------|---|------------|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

Obra/Endereço
Construção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social - CREAS
RUA MOISÉS LUPION - CENTRO, PALMITAL - PR QUADRA Nº 19 - LOTE Nº 07

| | | | | | |
|---|--|--|--|--------------------------|--|
| Área 226,60 m2 | | Ocupação Serviços Profissionais – D-1 | | PARA USO DO CBMPR | |
| Prancha <div> <div>01</div> <div>01</div> </div> | | Conteúdo da Prancha <ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> Planta de Risco <input checked="" type="checkbox"/> Quadro de Resumo de Medidas de Segurança <input checked="" type="checkbox"/> Planta de Localização <input checked="" type="checkbox"/> Planta Baixa <input checked="" type="checkbox"/> Detalhes | | | |
| Proprietário VALDENET DE SOUZA Prefeito Municipal | | | | | |
| Escala Indicada | | Responsável Técnico Eng. André Luiz Alves de Lima Registro nº. 05254/04-16.870 | | Data Fevereiro / 2022 | |